



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0034131-16

Зареєстровано в Реєстрі за № _____

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 25 серпня 2016 до 15 вересня 2018

Срок действия с _____

Продукція Словішувач пожежний димовий оптичний адресний СПД-А з
Продукция ізолятором короткого замикання

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
26.30.50 - 80.00

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ EN 54-7:2004; ДСТУ EN 54-17:2009

Соответствует требованиям

Виробник продукції ТОВ 'Тірас-12',
Иготовитель продукции адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано ТОВ 'Тірас-12',
Сертификат выдан адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Словішувач пожежний димовий оптичний адресний СПД-А з ізолятором короткого замикання, що виробляється серійно з 25.08.2016 до 15.09.2018. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний словішувач

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації Державний центр сертифікації ДСНС України,
Сертификат выдан органом по сертификации 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013),
т.(044) 461-91-31, web-site:dcs.gov.ua

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.06.2012 № 68/2012, від 16.07.2012 № 57/2012
На основании Випробувального центру ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416, дійсний до 01.06.2017). Сертифікат на систему управління якістю від 15.06.2016 №UA 2.011.09846-16 з терміном дії до 15.09.2018, виданий Органом з сертифікації систем управління ДП 'Вінницястандартметрологія' (свідоцтво № UA.MQ.011 від 04.04.2014). Звіт з технічного нагляду від 07.07.2016 № 2112 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



В.О. Прищеп

підпис

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 550840